

## 排水設備工事チェックリスト

チェックは、責任技術者が実施して確認欄に☑を記入し、「排水設備等工事完了・公共下水道使用開始等届」に添付して提出すること。

年度	確認番号	指定工事店	責任技術者	最終確認日	
				令和 年 月 日	
設置場所			申請者氏名		
項 目	内 容			確 認	
申請時	取付管の有無	下水道台帳及び現地で確認済か。			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		「無」の場合、下水道法第16条申請は行っているか。			承認番号No. -
	敷地内既設管の確認	新規の場合は新設、既設利用の場合は改造。			<input type="checkbox"/> 新設 <input type="checkbox"/> 改造
		「改造」の場合、宅内の分流化はできているか。			<input type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 未
	排水先の確認	接続先の権利関係を確認し、同意を得ているか。			<input type="checkbox"/>
	水洗化の確認	浄化槽からの切替の有無。			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	その他手続きの有無	グリーストラップなど除害施設の有無。			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
ディスポーザ排水処理システムの有無。			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
取付管の状態	取付管に異状はないか。			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	上記で「有」の場合、具体的に記入のこと。 ※施工に影響がある場合は、市へ連絡して指示を受けてください。			<input type="checkbox"/> 管が破損している <input type="checkbox"/> 管内に滞留がある <input type="checkbox"/> 取付管が曲がっている <input type="checkbox"/> その他 ( )	
施工時	公共下水への接続	公共下水マンホールの打音により接続確認を行ったか。			<input type="checkbox"/>
	配管及び柵の施工	管の口径、経路、構造等が適切であること。			<input type="checkbox"/>
		取付管と最終柵との接続は適切か。			<input type="checkbox"/>
		柵が適切な大きさ及び構造になっているか。			<input type="checkbox"/>
最終柵設置の確認	最終柵の口径はφ200以上、設置位置は境界から1.0m以内。			<input type="checkbox"/>	
竣工時	管及び柵の状況確認	雨水の柵底に、深さ15cmの泥溜めを設けているか。			<input type="checkbox"/>
		柵の設置位置・深さが、基準及び竣工図面と整合しているか。			<input type="checkbox"/>
		管の口径・管延長が、基準及び竣工図面と整合しているか。			<input type="checkbox"/>
		勾配が、基準どおりに施工されているか。			<input type="checkbox"/>
		通水試験時に滞留はないか。			<input type="checkbox"/>
	一時使用届	仮設トイレや湧水の排水のため、完了前に下水道に接続したか。			<input type="checkbox"/> 接続した <input type="checkbox"/> 接続していない
上記で、「接続した」場合、一時使用届は提出したか。			<input type="checkbox"/> 提出済 <input type="checkbox"/> 該当なし		