

自主検査チェック一覧

No	項目	注意点	チェック欄				備考
			施工者				
			図面	写真	現場	市	
<b>1 管布設</b>							
-1	延長は人孔中心間としているか？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①延長の誤差は協議不要
-2	管勾配は適切か？	①滞留がないか？ ②管路の通り(水平、鉛直)は適切か？ ③管基礎の転圧は適切か？ ④枕(枕木、土のう)は使用しない ⑤5%未満の場合は、承認した勾配が確保できているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【写真】 変位確認、管基礎・埋戻し転圧状況
-3	不要な管は撤去したか？また、竣工図に撤去管を図示したか？	①管種・口径・延長を図示すること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【写真】 撤去状況、管口閉塞
<b>2 取付管</b>							
-1	箇所数に変更はないか？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	変更の場合は、事前に要協議
-2	延長は管中心から敷地境界までとしているか？	①延長は少数第1位止めとする	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①延長の誤差は協議不要
-3	勾配は適切か？	①滞留がないか？ ②管路の通り(水平、鉛直)は適切か？ ③自在曲管下部の転圧は適切か？ ④枕(枕木、土のう)は使用しない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【写真】 変位確認、管基礎・埋戻し転圧状況
-4	支管は番線固定したか若しくは固定ツメタイプの場合は締め込み位置が正常か？隣接との離隔は1.0m以上を確保しているか？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【要写真】番線固定 【要写真】締め込み状況 ※固定ツメタイプの場合
-5	不要な管は撤去したか？また、竣工図に撤去管を図示したか？	①管種・口径・延長を図示すること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【要写真】撤去状況、管口処理
-6	最終樹の深さ、蓋の仕様は適正か？	①排水設備技術基準に準じているか？ ②宅内排水設備は接続可能か？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①深さが1.5m以上の場合は樹口径注意
-7	明示錠を設置したか？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	汚水、合流の場合
<b>3 人孔</b>							
-1	蓋の仕様・蝶番の位置は適切か？	①道路勾配6%以上、又は、交差点部は耐スリップ蓋とすること ②蝶番の位置 ・デザイン:子午線向きと方位磁針を一致 ・耐スリップ:坂道の場合は上手、交差点の場合はステップ上部	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-2	適切な箇所に転落防止梯子を設置したか？	①雨水は、全てに設置 ②汚水は、深さ2.0m以上の箇所に設置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-3	調整ブロックは2枚以上としたか？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-4	ボルトは斜壁に定着しているか？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【要写真】Co防護
-5	受枠の無収縮モルタルは充填されているか？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【要写真】充填状況
-6	人孔深、管底高の記載は適切か？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-7	インバートに滞留はないか？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【要写真】流下状況
-8	管接続部の可とう管、Co防護は適切か？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【要写真】Co防護
-9	削孔離隔(外側)は10cm以上あるか？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-10	副管は適切に施工したか？	承認図通りに施工したか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4 舗装</b>							
-1	範囲、厚みは適正か？	復旧範囲、路盤・舗装厚は適正か？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【要写真】乳剤散布、厚み計測
<b>5 管理用地</b>							
-1	境界杭は設置したか？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【要写真】設置状況
-2	看板のサイズ、文字は、承認通り設置できているか？	看板のサイズ、記載内容、設置位置、固定方法について、事前に承認を得ること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【要写真】看板拡大
-3	看板の設置位置・固定方法は、承認通りに設置できているか？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【要写真】設置状況
<b>6 社内検査</b>							
-1	図面、写真が適切に作成できているか検査し、申請者に報告したか？	社内検査(書類、現地)、是正作業の状況写真を完成届に添付すること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【要写真】書類確認状況
-2	現地が図面通り完成していることを確認したか？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【要写真】現場検査状況

令和 年 月 日

上記項目について、社内検査を行い図面、写真、現地が適正であることを確認しました。

確認者(施工者)のサイン

(会社名)

(担当者)