

令和4年2月3日
明石市都市局住宅・建築室
建築安全課

要緊急安全確認大規模建築物 耐震診断結果用途別一覧(明石市が所管するもの)

用 途 別		総数	うち 公共 施設	うち 民間 施設	構造耐力上主要な部分の 地震に対する安全性			
					I 大規模の 地震の震 動及び衝 撃に対し て倒壊し 又は崩壊 する危険 性が高い	II 大規模の 地震の震 動及び衝 撃に対し て倒壊し 又は崩壊 する危険 性がある	III 大規模の 地震の震 動及び衝 撃に対し て倒壊し 又は崩壊 する危険 性が低い	改修 工事中
	全用途合計	39	37	2	3	13	23	
用 途 別	体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設	1	1					1
	劇場、観覧場、映画館又は演芸場	1	1					1
	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗	1		1				1
	博物館、美術館、図書館	1	1			1		
	保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物	1	1		1			
	幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	33	33		1	12	20	
	危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物	1		1	1			

※震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはない。

※小学校等の地震に対する安全性は、渡り廊下を除き、全てⅢ(大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し又は崩壊する危険性が低い)であることが確認されています。